

Keuringsrapport

Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1002.001.2296653.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Henri Dunantlaan 24, 22/201 te 9000 Gent
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie nieuw
 Doel onderzoek in dienststelling

Het onderzoek is verricht op 26/06/2011 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	max 40
Type elektrode	lus	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
Jaarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	12

Metingen

RA / ZS (Ω)	1,1 /	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatiweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: 2011
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 26/6/2036, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 26/6/2011

Naam agentonderzoeker: Omar Rahmouni

Handtekening:



Omar Rahmouni

Readoveren

- 1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- 2 In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- 3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- 4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.