VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België
BTW: BE 0402.726.875 ▪ RPR Brussel ▪ BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 ▪ BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 6094721 1-1

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent	Tel: +32 9 244 77 11	gent@vincotte.be	
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde	Tel: +32 2 674 57 11	brussels@vincotte.be	
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen	Tel: +32 3 221 86 11	antwerpen@vincotte.be	
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux	Tel: +32 81 432 611	gembloux@vincotte.be	

BELAC 040-INSP

N 353857

Resi code : 6

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :	Installatie :	Eigenaar / Uitbater / Beheerder :
Naam,voornaam :	Naam, voornaam :	
.....	Adres : Straatsteenlaan 257 app 0.1	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 3460 Bekkevoort	
BTW nr.: BE 0821266138	Tel. : . . . . /	. . . . / . . . . .

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") ○ .....

☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	☒ Wooneenheid	○ Vóór 1/10/1981
○ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	○ Werkeenheid	○ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
○ Controlebezoek (6.5.)	○ Werfinstallatie	☒ Vanaf 1/06/2020
○ Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)	○ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
○ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	○ Technische lokalen van een residentieel geheel	
○ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	○ Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: ○ Toegepast ○ Niet toegepast	○ Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie : ○ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr..... Datum .....

Gegevens verdeler *Naam verd.:*	EAN ☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	○ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☒ mono 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode : ○ ..... ☒ aardingslus ○ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ☒32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB	Aardverbindingsyst.: ☒ TT ○ .....
Beschrijving installatie ○ Zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 15

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	○ Verplaatsb. materieel	☒ Vast materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
○ Aardingsweerstand : 0,77 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 1,5 MΩ	○ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	○ Test diff.		
Alg. diff. : ○ was verzegeld	☒ werd verzegeld	○ werd niet verzegeld	○ kan niet verzegeld worden	Schema's en plannen getekend: (Ja) / Nee		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	
Opmerkingen ☒ Nihil	- badkamer niet geplaatst - stopc ventilatie niet geplaatst - keuken niet geplaatst - stopc keuken eiland niet geplaatst - stopc buiten niet geplaatst

Besluit :

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

○ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 20-11-2045

○ **door hetzelfde erkend organisme (*).**

Agent bezoeker :

Naam : ..... Agent nr. : 5974 Datum : 20 / 11 / 2020

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☒ Situatieplan(nen) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties .

15 001 0 2 24