
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Terlostraat 44, 1755 Gooik

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 23024-G-2016_411/EP02370/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **02-11-2020**

Handtekening:

JOHAN VANDEN DRIESSCHE


EP02370

Dit certificaat is geldig tot en met **28 augustus 2029.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K27) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	10/10/2016
Datum einde van de werken	28/08/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.564
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	90
Beschermd volume (m³)	441
Verliesoppervlakte (m²)	286
Bruto vloeroppervlakte (m²)	142
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	3,24
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,31
CO2-emissie (kg/jaar)	1.632
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20711274 / 20758529

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
JOHAN VANDEN DRIESSCHE
MOLENSTRAAT 127, 1700 DILBEEK
EP02370

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.