

THAANN

Engineering

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 13/05/2016
Adres/Adresse: 9750 Zingem / Kwaadstraat 30
Inhoud / Contenance 3,2m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voornoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlare II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).

Lokeren, 13/05/2016

Ing. Nathan Verstraete

