

Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam : C v service Jan Druyts BV straten nummer: Reij28 postnr en gemeente: 2490 Baen tel 0483.079.302 fax: e-mail: C.vservice@kempen.pro ondernemingsnummer: BE0803.128.227		TECHNICUS voornaam en achternaam : Jan Druyts erkenningsnummer: GV00849 Datum onderhoud: 17/08/2026 Arbeidsduur van: 15:33 tot 15:59	
Klant (adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) naam en achternaam: adres: postnr en gemeente: tel: fax:			

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 43X (gesloten) *indeeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ nietpremix (G I) ☒ premix (G I) ☐ gasketel met ventilatorbrander (G II)
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel merk: Junkers type: ZSB 14/210-3 S0 E 23 S3600 bouwjaar: 2017 fabricatienummer: 3730-753-003502-8718664180 nominaalvermogen (kW): 14	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
--	--

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen **		OK	Niet OK
(3) De afdruk(ken) van het(elektronische meet)bestelmooten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgenomen. Afdruk is niet nodig.				☐ Laaglast	☒ Hooglast		
keteltemperatuur	°C	1, 2	32		60		
sproeier: merk en type		1					
sproeier: debiet		1					
sproeier: hoek	graden	1					
pompdruk	bar	1					
gasdruk teller	mbar	2					
gasdruk gasblok	mbar	2					
gasdruk branderbed	mbar	2					
rookindex	Bacharach	1					
zuurstof (O2)	%	1, 2	5.800000190734863		3.60000014		
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	8.61		9.86	☐	☐
koolstofdioxide (CO)	mg/kWh	1, 2	2.15		39.74	☒	☐
rookgas temperatuur (tg)	°C	1, 2	29.4		56.9	☐	☐
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	23.4		26.5		
netto temperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	6		30.4		
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	89.7		88.7		
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	99.7		98.5		
serienummer 1300	61742250	1, 2	(4)		(4)	☒	☐
datum		1, 2	17/08/2026		17/08/2026		
tijd		1, 2	15:37		15:59		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ NietOK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal(aangesloten als)		1, 2	☐ OK		☐ NietOK		
zetten hinderlijke en meerverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ NietOK		

Veilige staat van werking			
druk rookgasafvoerkanaal	-4 Pa	1, 2, 3	☒ OK ☐ NietOK
verlichting en ventilatie stookkanaal		1, 2, 3	☒ OK ☐ NietOK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK ☐ NietOK
dichtheid brandstofbevoering (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK ☐ NietOK

* Geef het type bestelaan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ nietgoed ☐ nietveilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 17/08/2028
---	---

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggevoerd:

Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stooktoestel) of geschoold vakman (vast brandstof))	(handtekening klant)
---	----------------------

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraalstooktoestel	volgnummer attest: 20260817153403-39763
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS	
naam : C.V. service Jan Druyts BV straatnummer: Reij 28 postcode en gemeente: 2490 Baen tel: 0483.679.302 fax: e-mail: C.vservice@kempen.pro ondernemingsnummer: BE0803.128.227		voornaam en achternaam: Jan Druyts ☒ erkenningsnummer: G V00849 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 17/08/2026 Arbeidsduur van: 15.33 tot 15.59	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
(adres klant) (naam klant) (telefoonnummer klant) (fax)		(adres stooktoestel) (naam stooktoestel) (telefoonnummer stooktoestel) (fax)	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 43X (gesloten) *indeeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ nietpremix (G I) ☒ premix (G I) ☐ gasketel met ventilatorbrander (G II) ☐ Vebbare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Junkers type: ZSB 14/210-3 SO E 23 S3600 bouwjaar: 2017 fabricatienummer: 3730-753-003502-8718664180 nominaalvermogen (kW): 14		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagklep			
Reiniging van het stooktoestel			
Als toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stookkanaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (G I) of reinigen van de ketel (G II) ☒ reiniging van de ventilator en de brander	
Vebbare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht van de staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggevoerd: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
17/08/2028	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
17/08/2028	

(handtekening erkende technicus (gas of stooktoestel) of geschoold vakman (vast brandstof))	(handtekening klant)
---	----------------------