

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest:

SANIONAIR

straat en nummer: Izegemsestraat 44
postnummer en gemeente: 8850 Ardooie
tel: 057 37 74 51
e-mail: info@sanionair.be
ondernemingsnummer: BE0740.668.046

Technicus
Sven
voornaam en achternaam:
erkenningsnummer: GV 27206 / TV _____

Datum onderhoud: 24-10-2025
Arbeidsduur: van _____ tot _____

Klant
voornaam en achternaam: _____
straat en nummer: _____
E-mail: _____
(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open)
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG
☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI)
☐ Vloeibare brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken
☐ Vaste brandstof: ☐ andere, namelijk:

☒ aangesloten als type C (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel
merk: *Viillant*
type: *VCW 286*
bouwjaar: *2021*
fabricatienummer: *21212500100218493100032458*
nominaal vermogen (kW): *24*

Brander (enkel CV)
merk:
type:
bouwjaar:
fabricatienummer:
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **	OK	Niet OK
keteltemperatuur		°C	1,2	38	37		
sproeier: merk en type			1				
sproeier: debiet			1				
sproeier: hoek		graden	1				
pompdruk		bar	1				
gasdruk teller		mbar	2	620	620		
gasdruk gasblok		mbar	2				
gasdruk branderbed		mbar	2				
rookindex		Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O ₂)		%	1, 2	4,8	4,9		
koolstofdioxide (CO ₂)		%	1, 2	9,18	9,12		
koolstofmonoxide (CO)		mg/kWh	1, 2	7	11	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)		°C	1, 2				
temperatuur verbrandingslucht (t _a)		°C	1, 2	17,8	21,2		
nettotemperatuur (t _g - t _a)		°C	1, 2				
verbrandingsrendement (H _i)		%	1, 2			☐	☐
verbrandingsrendement (H _s)		%	1,2				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)			1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook			3	☐ OK	☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal *1,1* Pa 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C) 1, 2 ☐ OK ☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) 2 ☒ OK ☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)
☒ goed ☐ veilig
☐ niet goed ☐ niet veilig

Het stooktoestel werkt
☒ goed ☐ veilig
☐ niet goed ☐ niet veilig

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24-10-2027

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))
Sven

voor kennisname
(handtekening klant)
[Signature]