

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 26/009	
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Hoekman Joshi straat en nummer: Boekelbaan 12 postnummer en gemeente: 9630 Zwalm (SBB) tel: 0479236113 email: joshihoekman@pandora.be ondernemingsnummer: BE0716935314	Technicus voornaam en achternaam Hoekman Joshi erkenningsnummer: GV 06694 / TV 18964 Datum onderhoud: 3/04/26 Arbeidsduur: van 08:15 tot 09:45
Klant (adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) straat en nummer: postnummer en gemeente: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Centraal(*) ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C33 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749	
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix(GI) ☒ premix(GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)	
☐ Vloeibare brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:	
Toestel merk: Viessmann type: Vitodens 222-F bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 7441194201848102 nominaal vermogen (kW): 17,2	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste Ingebruikname volgnummer attest: 26/009							
Goede staat van werking			Toestel: —		S/N: —		
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd	Eenheid	Brandstof 1 : vloeibaar 2 : gasvormig 3 : vast*	Proef 1: Initiële meting	Proef 2: eindmeting**		OK	Niet OK
				☐ Laaglast	☒ Hooglast		
Datum / Tijd			3/04/26 08:24		3/04/26 09:37		
Keteltemperatuur	°C	1,2	65		65		
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2	23		23		
Gasdruk gasblok	mbar	2					
Gasdruk branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O2)	%	1,2	3,4		2,3		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	9,9		10,5		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	0		0	☒	
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	58,2		64		
Verbrandingsluchttemperatuur (ta)	°C	1,2	36,1		36,3		
Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1,2	22,1		27,7		
Verbrandingsrendement HI (onderwaarde)	%	1,2	99		98,8	☒	
Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)	%	1,2	89,4		89,2		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK			
Geen ongewenste condensvorming in rookgaskanaal (B type)		1,2	☐ OK	☐ Niet OK			
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK			
Vellige staat van werking							
Druk rookgaskanaal	48 [Pa]	1,2,3	☐ OK	☐ Niet OK			
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoer		1,2	☒ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK			

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.

REINIGINGSATTEST ☒ onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 26/009	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: Hoekman Joshi straat en nummer: Boekelbaan 12 postnummer en gemeente: 9630 Zwalm (SBB) tel: 0479236113 email: joshihoekman@pandora.be ondernemingsnummer: BE0716935314		voornaam en achternaam: Hoekman Joshi ☒ erkend technicus: GV 06694 / TV 18964 ☐ schoorsteenveger Datum reiniging: 3/04/26 Arbeidsduur: van 08:15 tot 09:45	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
[Redacted] e-mail: [Redacted]		straat en nummer: postnummer en gemeente:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal(*) ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C33 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix(GI) ☒ premix(GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloelbare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Viessmann type: Vitodens 222-F bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 7441194201848102 nominaal vermogen (kW): 17,2		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ Nazicht goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: ☐ ontstopping (erkend technicus) ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en brander			
Vloelbare brandstof: ☐ reiniging van de filters (erkend technicus) ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat (geschoold vakman) ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.LNE.be en

REINIGINGSATTEST ☒ onderhoud centraal stooktoestel volgnummer attest: 26/009	
Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:	
Andere opmerkingen:	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór: 3/04/28 De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór: 3/04/28	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.LNE.be en

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 26/009		
Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)	Het stooktoestel werkt: ☒ Goed ☐ Niet goed ☒ Veilig ☐ Niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 3/04/28
Gebreken en maatregelen		
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:		
Andere opmerkingen:		
		voor kennisname 
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))		(handtekening klant)