

☒ Technicus
Naam: Maxim Smets
Erkeningsnr.: GRO8145
Volgnummer attest:
Datum reiniging: 14/1/25
Duur: van tot Totaal:
Adres indien stooktoestel verschilt van facturatieadres
Naam:
Straat - nr.:
Postcode: Gemeente:
Tel.:

Kenmerken stooktoestel ☒ Centraal* Opgesteld als toestel: ☐ Type B (open) ☒ Type C (gesloten)
Gasvormige brandstof: ☒ Aardgas ☐ LPG ☐ Niet Premix (GI) ☒ Premix (GI) ☐ Gasketel met ventilatorbrander (GII)
Vloeibare brandstof ☐
Vaste brandstof: ☐ Houtpellets ☐ Houtblokken ☐ Andere, nl.:
Toestel Merk: Bulex Type: Thermomaster 18/12 A
Bouwjaar: 2023
Brander Merk: Type:
Fabricatienr.: 191 Bouwjaar:
Vermogen (kW):

Reiniging en controle van het afvoerkanaal ☒ Erkende Technicus ☐ Schoorsteenveger
☒ Vegen van het afvoerkanaal en het aansluitkanaal ☒ Nazicht van de goede werking
Druk afvoerkanaal (Pa): -6,9 ☒ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder
Reiniging van de warmtebron (Erkend technicus)
Stooktoestel vloeibare brandstof: ☐ Reiniging filter ☐ Reiniging ketel ☐ Reiniging brander
Stooktoestel gasvormige brandstof: ☒ Ontstoffen ☒ Reiniging ventilator en brander ☒ Reinigen branderbedden en warmtewisselaar
Stooktoestel vaste brandstof: ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron ☐ Nazicht algemene staat
Alle toestellen: ☒ Controle verluchting stooklokaal ☒ Controle rookgaszijdige dichtheid ☐ Andere, nl.:
De eerstvolgende reiniging moet gebeuren voor: 14/1/27 De eerstvolgende reiniging en controle afvoerkanaal moet gebeuren voor: 14/1/27

Goede staat van werking	Eenheid	Soort brandstof	Proef 1 initiële meting	Eindmeting: Laaglast	Eindmeting: Hooglast	OK	NOK	Opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden
Keteltemperatuur	°C	1,2	<u>60</u>		<u>60</u>			
Sproeier: Merk	---	1	---	---	---			
Sproeier: Type	☐ ISO ☐ CEN	1	---	---	---			
Sproeier: Debiet	☐ USGal/h ☐ Kg/h	1	---	---	---			
Sproeier: Hoek	☐ ISO ☐ CEN	1	---	---	---			
Pompdruk	Mpa (of bar)	1	---	---	---			
Gasdruk teller	Mbar - hPa	2	<u>20</u>		<u>20</u>			
Gasdruk gasblok	Mbar - hPa	2	<u>20</u>		<u>20</u>			
Gasdruk brander	Mbar - hPa	2	<u>20</u>		<u>20</u>			
Druk vuurhaard	Pa	1,2(**)	<u>-6,9</u>		<u>-1,6</u>			
Rookindex	Bacharach	1						Max.
Zuurstof (O ₂)	%	1,2	<u>4,2</u>		<u>4,3</u>			Max.
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2	<u>9,12</u>		<u>9,46</u>			Min.
Koolstofmonoxide (CO)	Mg/kWh	1,2	<u>12</u>		<u>8</u>			Max.
Rookgastemperatuur	°C	1,2	<u>49,3</u>		<u>49,0</u>			
Verbrandingsluchttemp.	°C	1,2	<u>14,3</u>		<u>13,9</u>			
Nettotemperatuur	°C	1,2	<u>35,0</u>		<u>35,1</u>			Max.
Verbrandingsrendement Hi	%		<u>98,2</u>		<u>98,2</u>			
Verbrandingsrendement Hs	%	1,2	<u>88,4</u>		<u>88,4</u>			Min.
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1	OK	NOK	Veilige staat van werking		
Geen ongewenste condensvorming in rookgaskanaal				OK	NOK	Druk rookgasafvoerkanaal (Pa)		
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigde rook				OK	NOK	Dichtheid rookgasafvoerkanaal (Type C)		
*Geef het type toestel aan waarvoor de parameter berekend of gemeten moet worden						Verluchting en ventilatie stooklokaal		
**Enkel bij de ventilatorbrander						Dichtheid brandstofoetvoerleiding		
Eindbeoordeling			Het stooktoestel werkt			De eerstvolgende controle moet gebeuren voor:		
Eindbeoordeling			Het stooktoestel werkt			<u>14/1/27</u>		

Gebreken die niet door de onderhoudbeurte verwerkt konden worden:
Te treffen maatregelen om deze weg te werken:
Andere opmerkingen:
Handtekening uitvoerder: [Handtekening] Voor kennisname (handtekening klant): [Handtekening]