

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname



www.ekotec.be
info@ekotec.be
Tel.: 0483 25 24 76
BTW: BE 0720 576 079

Volgnummer attest:

TECHNICUS

Voornaam:

Achternaam:

Erkenningsnummer: GV

Datum reinigings-/verbrandingscontrole

Arbeidsduur van

Joan Rutemi
33544 / TV
24.04.25

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STROOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

* indeling volgens NBN CR 1749

- ☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C (gesloten)
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorverbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL

Merk:

Type:

Bouwjaar:

Fabricatienummer:

Nominaal vermogen (kw):

De Diekhof
EMC m 24/28 mi plus
2017
173 17 174 960 40
24 kW

BRANDER (enkel CV)

Merk:

Type:

Bouwjaar:

Fabricatienummer:

Debiet (kw of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
Keteltemperatuur	°C	1, 2			60		
Sproeier: merk en type		1			-		
Sproeier: debiet		1			-		
Sproeier: hoek	graden	1			-		
Pompdruk	bar	1			-		
Gasdruk teller	mbar	2			20		
gasblok	mbar	2			-		
branderbed	mbar	2			-		
Rookindex	Bacharach	1			-	☐	☐
Zuurstof (O ₂)	%	1, 2			6	☒	☐
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2			8,5	☒	☐
Koolstofdioxide (CO)	mg/kWh	1, 2			75	☒	☐
Rookgastemperatuur (t ₁)	°C	1, 2			742		
Temperatuur verbrandingslucht (t ₂)	°C	1, 2			209	☒	☐
Nettotemperatuur (t ₃)	°C	1, 2			53,8	☒	☐
Rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2			97	☒	☐
Rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2					
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK		☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK		☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK		☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3		☐ OK		☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3		☒ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2		☐ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoering (gasmeter tot stooktoestel)		2		☐ OK		☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waardoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:

(kruis aan wat van toepassing is)

Het stooktoestel werkt:

- ☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren voor

24.04.27

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

(aankruisen)

- ☐ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STROOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

- ☐ andere, namelijk:
☒ controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

- ☒ ontstopping
☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☒ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

- ☐ reiniging van de filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

- ☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren voor

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren voor

24.04.2027

(Handtekening geschoolde vakman / erkend technicus)

Voor kennisname, (Handtekening klant):

[Handtekening]