VERBRANDINGSATTEST ☑ **onderhoud** ☐ **keuring voor eerste ingebruikname** **volgnummer attest:1582**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: Plovier Marc straat en nummer: Brugse Baan 20 postnummer en gemeente: 8420 De Haan tel: 0476 724938 email: Installplo4@gmail.com ondernemingsnummer: 0830983261	voornaam en achternaam Marc Plovier erkenningsnummer: GV 01634 / TV **Datum onderhoud:** 2/05/2025 **Arbeidsduur: van** 13:00 **tot** 14:00
Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
[redacted] straat en nummer: . postnummer en gemeente: 8420 De Haan tel: . e-mail: .	straat en nummer: . ‘ postnummer en gemeente: ‘ ‘

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal(*)** ☐ **aangesloten als type B** **(open)** ☑ **aangesloten als type C** **(gesloten)**
***indeling volgens NBN CR 1749**

☑ **Gasvormige brandstof:**	☑ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk:
	☐ niet premix(GI)	☑ premix(GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GI
☐ **Vloeibare brandstof**			
☐ **Vaste brandstof:**	☐ houtpellets	☐ houtblokken	☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Vaillant type: Eco TEC pro bouwjaar: Niet vermeld fabricatienummer: 21154500100184830001013013N8 nominaal vermogen (kW): 25,5	merk: Vaillant type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.

VERBRANDINGSATTEST ☑ **onderhoud** ☐ **keuring voor eerste ingebruikname** **volgnummer attest:1582**

Goede staat van werking Toestel: EUROLYZER STx S/N: 06-46-02681

De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd	**Eenheid**	**Brandstof** 1 : vloeibaar 2 : gasvormig 3 : vast*	**Proef 1: initiële meting**	**Proef 2: eindmeting**** ☐ Laaglast	☐ Hooglast	**OK**	**Niet OK**
Datum / Tijd			2/05/2025 13:30				
Keteltemperatuur	°C	1,2	38				
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2	21				
Gasdruk gasblok	mbar	2					
Gasdruk branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O2)	%	1,2	5,3				
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	8,9				
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	87			☑	
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	33,8				
Verbrandingsluchttemperatuur (ta)	°C	1,2	23,2				
Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1,2	10,6				
Verbrandingsrendement Hi (onderwaarde)	%	1,2	99,5			☑	
Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)	%	1,2	89,8				
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK			
Geen ongewenste condensvorming in rookgaskanaal (B type)		1,2	☐ OK	☐ Niet OK			
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK			
Veilige staat van werking							
Druk rookgaskanaal	Pa	1,2,3	☑ OK	☐ Niet OK			
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3	☑ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoer		1,2	☑ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK			

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.

VERBRANDINGSATTEST ☑ **onderhoud** ☐ **keuring voor eerste ingebruikname** **volgnummer attest:1582**

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)	**Het stooktoestel werkt**:		**Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór**: 2/05/2027
	☑ **Goed**	☐ **Niet goed**	
	☑ **Veilig**	☐ **Niet veilig**	

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

PL04	voor kennisname
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.