App Kelster.

VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

☒	Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent	Tel: +32 9 244 77 11	gent@vincotte.be
☐	Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde	Tel: +32 2 674 57 11	brussels@vincotte.be
☐	Noordersingel 23, 2140 Antwerpen	Tel: +32 3 221 86 11	antwerpen@vincotte.be
☐	Rue Phocas Lejeune 11, 5020 Gembloux	Tel: +32 81 432 611	gembloux@vincotte.be

Lid nr : .....

Verslag nr.: 3067279810

Ontvangstbewijs nr. : .....

Plaats van onderzoek : Beauwkasteelstraat 77 App Kelster 8400 Oostende

Datum van onderzoek : 06/09/2019

Inspecteur : Dermot Bart

Ter attentie van : .....

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

☐ Opstelling: ☐ Afdeling: ..... ☐ Gebouw: .....

KENMERKEN : Soort gas: ☒ Aardgas ☐ Butaan ☐ Propaan ☐ .....

- ☒ Teller: Nr.: 97935267 ☒ Stand: 22777 ☒ Klasse: G 4 Werkdruk: 22,5 mbar
- Installatie: ☒ Privé-woning ☐ Industrieel ☐ ..... ☐ Nieuw ☐ Uitbreiding ☒ Bestaande
- Aanwezige verbruikstoestellen: ☐ Geen 1) Vaillant VUW BE 282/2-5 H R3 (17 22 kW SN: 110636306328 <<<< 000 1007 714 N4 2) Kookfornuis 4 Pellen Beko
- Leidingen: Staal 3/4
- ☐ Schatting van het volume van de installatie: .....

BASIS VAN HET ONDERZOEK :

☐ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ K.B. van 28/03/2014, art. 23 § 2 ☒ Code van goede praktijk
☐ NBN D 51-006 ☒ dichtheidsproef van de leiding - en de hiernavolgende details.

DETAIL VAN DE CONTROLE :

☒ Dichtheidsproef bij een druk van 70 mbar; ☐ Weerstandsproef bij een druk van ..... bar;
☒ op de gehele installatie ☐ **op de bereikbare delen**
☒ met manometer ☐ met U-buis ☐ met rotameter ☐ met gasteller ☐ met gasdetector ☐ met schuimvormend product
☒ stroomafwaarts van de teller of 1° ontspanner ☒ tot en met de verbruikstoestellen (indien aanwezig)

☐ Plaatsbepaling van de lekken ☐ op de gehele installatie ☐ **op de bereikbare delen**
☐ met gasdetector ☐ met schuivormend product

~~☐ Conformiteitsonderzoek van de installatie, in haar huidige staat van afwerking, en voor zover als visueel mogelijk.~~

☒ Plan van de installatie ☒ niet beschikbaar ☐ ~~beschikbaar~~. ☒ Checklist: 35 0216

☒ Aansluiting voor een meettoestel ☐ ~~niet voorzien~~ ☒ voorzien.

☐ .....

OPMERKINGEN : ☒ Geen.

.....

.....

.....

.....

☐ Buiten het kader van het onderzoek, melden wij u dat : .....

.....

BESLUIT :

☒ De dichtheidsproef gaf ☒ voldoening op ☐ ~~GEEN voldoening op~~ ☐ ~~de bereikbare delen~~ ☒ de ganse installatie ☐ ~~de uitbreiding~~.
☐ De weerstandsproef gaf ☐ voldoening ☐ GEEN voldoening.
☒ De installatie werd ☒ conform ☐ ~~NIET conform~~ de basisdocumenten van het onderzoek bevonden.
☐ Gelieve passend gevolg te geven aan bovenstaande opmerkingen ☐ , en ons uit te nodigen voor bijkomend onderzoek.
☐ .....

35 023 0 2 14

Voor de directeur-generaal,

Datum : 6/9/19 Bijlage(n) : ...

14

Experten waardebepaling onroerende goederen
O/R 19.06.09: Blauwkasteelstraat 77, 8400 Oostende

APP GLV.

VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

☑ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent	Tel: +32 9 244 77 11	gent@vincotte.be
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde	Tel: +32 2 674 57 11	brussels@vincotte.be
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen	Tel: +32 3 221 86 11	antwerpen@vincotte.be
☐ [illegible] Lejeune 11, 5032 Gembloux	Tel: +32 81 432 611	gembloux@vincotte.be

[redacted]

[redacted]

IW referentie : .....

Dossier nr : .....

Verslag nr.: 3067279811

Ontvangstbewijs nr. : .....

Plaats van onderzoek : Beauwkasteelstraat 77
APP GLV 8400 Oostende

Datum van onderzoek : 06/03/2019

Inspecteur : Cremer Bart

Ter attentie van : .....

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

☐ Opstelling: ☐ Afdeling: ..... ☐ Gebouw: .....

KENMERKEN : Soort gas: ☑ Aardgas ☐ Butaan ☐ Propaan ☐ .....

- ☑ Teller: Nr.: 67001280 ☑ Stand: 2563,0 ☐ Klasse: G 4 Werkdruk: 20-22,5 mbar
- Installatie: ☑ Privé-woning ☐ Industrieel ☐ ..... ☐ Nieuw ☐ Uitbreiding ☑ Bestaande
- Aanwezige verbruikstoestellen: ☐ Geen 1.) Vaillant VUW BE 2321?-5+1?3, 28kW
  910 636 306 328 <<<< 000 100771 2N2 2) Koelkast wit 5 Bellen
- Leidingen: Staal 3/4
- ☐ Schatting van het volume van de installatie: .....

BASIS VAN HET ONDERZOEK :

☐ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ K.B. van 28/03/2014, art. 23 § 2 ☑ Code van goede praktijk
☐ NBN D 51-006 ☑ dichtheidsproef van de leiding - en de hiernavolgende details.

DETAIL VAN DE CONTROLE :

☑ Dichtheidsproef bij een druk van 70 mbar; ☐ Weerstandsproef bij een druk van ..... bar;
☑ op de gehele installatie ☐ **op de bereikbare delen**
☑ met manometer ☐ met U-buis ☐ met rotameter ☐ met gasteller ☐ met gasdetector ☐ met schuimvormend product
☑ stroomafwaarts van de teller of 1° ontspanner ☑ tot en met de verbruikstoestellen (indien aanwezig)
☐ Plaatsbepaling van de lekken ☐ op de gehele installatie ☐ **op de bereikbare delen**
☐ met gasdetector ☐ met schuivormend product
☐ ~~Conformiteitsonderzoek van de installatie, in haar huidige staat van afwerking, en voor zover als visueel mogelijk.~~
☑ Plan van de installatie ☑ niet beschikbaar ☐ ~~beschikbaar~~. ☑ Checklist: 350016
☑ Aansluiting voor een meettoestel ☐ ~~niet voorzien~~ ☑ voorzien.
☐ .....

OPMERKINGEN : ☑ Geen.

.....

.....

.....

☐ Buiten het kader van het onderzoek, melden wij u dat : .....

.....

BESLUIT :

☑ De dichtheidsproef gaf ☑ voldoening op ☐ ~~GEEN voldoening op~~ ☐ ~~de bereikbare delen~~ ☑ de ganse installatie ☐ ~~de uitbreiding~~.
☐ De weerstandsproef gaf ☐ voldoening ☐ GEEN voldoening.
☑ De installatie werd ☑ conform ☐ ~~NIET conform~~ de basisdocumenten van het onderzoek bevonden.
☐ Gelieve passend gevolg te geven aan bovenstaande opmerkingen ☐ , en ons uit te nodigen voor bijkomend onderzoek.
☐ .....

Voor de directeur-generaal,

Datum : 6/03/19 Bijlage(n) : -

JA 009 0 2 14