VERBRANDINGSATTEST ☑ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20260926173757-39958

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	TECHNICUS
naam: Be Technics straat en nummer: Geraardsbergsestraat 7 postnr en gemeente: 9570 Deftinge tel: 0468100001 fax: e-mail: Info@be-technics.be ondernemingsnummer: BE0630691030	voornaam en achternaam: Beerens Dieter erkenningsnummer: ERK/TGB/111504 **Datum onderhoud:** 26/09/2026 **Arbeidsduur van:** 19:00 **tot** 19:59
Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
[redacted] e-mail:	[redacted] tel: fax: e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B** (open) ☑ **aangesloten als type C** C33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749

☑ **Gasvormige brandstof:** ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet premix (GI) ☑ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof** ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	Brander (enkel CV)
merk: Junkers type: Top 30 bouwjaar: 2008 fabricatienummer: 771323159288201595 nominaal vermogen (kW): 29.4	merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.	**eenheid**	**Brandstof** 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	**Proef I:** **Initiële meting**	**Proef II:** **Eindmetingen **** ☐ Laaglast ☑ Hooglast	**OK**	**Niet OK**
keteltemperatuur	°C	1, 2	60	64		
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1				
sproeier: hoek	graden	1				
pompdruk	bar	1				
gasdruk teller	mbar	2	20	20		
gasdruk gasblok	mbar	2	19	19		
gasdruk branderbed	mbar	2	19	19		
rookindex	Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2	3.8	3.7	☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	9.6	9.6	☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	57	62	☑	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	51.3	50.6		
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	30.8	32		
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	20.499999999999996	18.6	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	94.1	94.8		
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	104.5	105.2	☑	☐
serienummer	26926	1, 2	(3)	(3)		
datum		1, 2				
tijd		1, 2				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking						
druk rookgasafvoerkanaal	-160 Pa	1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☑ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☑ OK	☐ Niet OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling Het toestel werkt ☑ goed ☐ niet goed ☑ veilig ☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 26/09/2028

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of gesloten vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST ☑ onderhoud centraal stooktoestel **volgnummer attest:** 20260926173757-39958

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**TECHNICUS**
naam: Be Technics straat en nummer: Geraardsbergsestraat 7 postnr en gemeente: 9570 Deftinge tel: 0468100001 fax: e-mail: Info@be-technics.be ondernemingsnummer: BE0630691030	voornaam en achternaam: Beerens Dieter ☑ erkenningsnummer: ERK/TGB/111504 ☐ schoorsteenveger **Datum onderhoud:** 26/09/2026 **Arbeidsduur van:** 19:00 **tot** 19:59
Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
[redacted] e-mail:	[redacted] tel: e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B** (open) ☑ **aangesloten als type C** C33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749

☑ **Gasvormige brandstof:** ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet premix (GI) ☑ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof** ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander (enkel CV)**
merk: Junkers type: Top 30 bouwjaar: 2008 fabricatienummer: 771323159288201595 nominaal vermogen (kW): 29.4	merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken

☑ nazicht van de goede werking

☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

Alle toestellen:	☐	andere, namelijk:
	☑	controle van de verluchting van het stooklokaal
	☑	controle van de rookgaszijdige dichtheid
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)	☑	ontstoffing
	☑	reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
	☑	reiniging van de ventilator en de brander
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)	☐	reiniging van de filters
	☐	reiniging van de ketel
	☐	reiniging van de brander
Vaste brandstof: (geschoold vakman)	☐	nazicht algemene staat
	☐	reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 26/09/2028

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 26/09/2028

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be