

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Tiensesteenweg 75 bus 0004, 9900 Eeklo
Naam eigenaar	niet bekend
Adres eigenaar	niet bekend,
Type object	appartement
EAN-code	
Aard installatie	nieuw
Doelonderzoek	in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 16/07/2019 volgens artikel 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP01.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lvs	Δ Differentiële schakelaar(s) (mA)	300 & 30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdverdeling (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	15

Metingen

Ra / Zs (Ω)	0,82 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkele verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet bsgem aakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Het badkamersmublaar was tijdens de controle nog niet aangebracht.
De keukentoezetten waren tijdens de controle nog niet aangebracht.
De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.
De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.
Zie schema's voor de omschrijving.

Besluit

De installatie is conform het AREI.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 16-07-2044 (art. 271 AREI), afook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 16/7/2019

Naam agent onderzoeker: Mathias Van Daele

Handtekening:



Omar Rahmouni

Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient de wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeval aan personen, overleden, rechtsbreken of onrechtsbreken te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer overledingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door het erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overledingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overledingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.