

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 101006 of 101008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijsenlaan 3B, 9052
ZWINAARDE
T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrole.be

Verslagnummer: 0453-190103-01

Datum van het onderzoek: 03/01/19

Extra controle datum s:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE:



Visualisatie van de installatie

EIGENAAR:

Adres:



OPDRACHTGEVER:

Adres:



INSTALLATEUR:

Adres:



BTW of K:

EAN:

Teller nr.

Nog te plaatsen

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie: Nieuwe installatie /
Begin werken fundering: Na 01/10/81
Aansluiting spanning: Mono 230V
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm²
Type van de aardelektrode: Lus
Aantal borden: 1
Uitwendige invloedsfactoren: geen bijzondere

Type der Lokalen: wooneenheid
Elektrische installatie: Na 01/10/81
AREI art.: 86
Bescherming van de aansluiting: 40 A
Afh. schakelaar type: 2p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen: 25
Schem a: TT

ONDERZOEK:

VMA - 44

MA-LS-02/2015

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Geijkvormigheidsonderzoek

METINGEN :

RA : 3,10 hm RI tot 2 M Ohm

BESCHRIJVING :

Zie einddraadschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTAS

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (a)temaal geïnstalleerd.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De toestellen zijn nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 03/01/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0453 DAVID VANDENABEELE

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controlebezoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vastgeïnstalleerde elektrische materiaal in het bijzondere wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdere borden, ...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroomrichtingen via de eigen testrichting;
 - e) de controle van de foutstroom en de juiste aansluiting van de differentieelstroomrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 mA aan de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vastopgestelde of verplaatsbare toestellen in et vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vastopgestelde materialen dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsrichtingen tegen overstromen en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieschema's;
- b) de verplichting in het dossier de wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst Energie onder zijn bevoegdheid heeft om de plichten over te nemen op andere personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektrische risico's;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door het betreffende erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Agent Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

VM A - 44

Verslagnummer 0453-190103-01

Betekenis van de notaties: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele notaties.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 03/01/2044.

STAP 4

BTV Oost-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.