



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
Ondnr BE 0831.542.002
TEL: 050 68 55 55
info@keurteam.be
www.keurteam.be
RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Rapportnr: 20220411019014 Datum onderzoek: 11/04/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie:
Plaats van onderzoek: Patersstraat 31, 9900 Feltre
Eig./Uitb./Beh.:
Uitvoerder:
Bedrijf:
Type lokalen: Woonruimte
Doel onderzoek: 6.4 - Tijdelijke/werf installatie - Gelijkvormigheid/indienststelling volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019
Installatie van: ☐ voor 1981 ☐ 1981-2020 ☒ na 1-6-2020 Herkeuring op: 11/04/2023

Ond nr: BE0872527272

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:
DNB: Imewo
Nominale spanning: 230V mono
Hoofdbeveiliging: tem 40A
Voedingsleiding: 2 x 10 mm²
Elektrode type: Aardingslus
Aantal borden: 1
Aantal stroombanen: 3
Waarde diff. inr: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
Diff. testknop: NVT
Diff. foutlus: NVT
Bescherming RA/OA: OK
staat vast elektrisch materiaal: OK
R isolatie: 989 MOhm
R aarde: 5.63 Ohm
Schema's: In bijlage



TOELICHTING

De tijdelijke werfinstallatie is geschikt voor een aansluiting van 230V mono tot en met 40A.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Arei nr
Vaststelling

Groep	I/A/O/V	Omschrijving
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI - Boek 1 - KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 11/04/2023 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
Ondnr BE 0831.542.002
TEL: 050 68 55 55
info@keurteam.be
www.keurteam.be
RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220411019014 Datum onderzoek: 11/04/2022

Agent: Jurgen Dierick

volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich enkel tot de werfkast of stroomgroep. Machines, toestellen, kabels en subverdeelborden zijn, tenzij anders vermeldt, niet inbegrepen in deze controle.
Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Datum vrijgave: 11/04/2022

Inspecteur: **Jurgen Dierick**