BTV Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: O. Ref.: Verslagnr. 351/5721012020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Brolaan 61/0103 8420 De Haan

[redacted]

OPDRA[redacted]

Adres : [redacted]

INSTAL[redacted]

EAN: 541

Teller nr.:

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 10/12/2020 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle - controlebezoek~~ volgens : (AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop woongelegenheid~~: Type der lokalen : App 0103

Begin werken : Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning mono V — Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 5 X 10 mm² — Alg. schakelaar : type Dx 40A 300mA

Type van de aardelektrode : lus - ~~staven - pennen - horizontale geleider~~ — Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 50 Ohm; RI tot > 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Enkelvoudig plan + eendraadsschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/~~OF NOTA'S~~:

Geen

Nota: Definitieve aansluiting, keuken en sanitair, toestellen badkamer nog niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 14/12/20

de aangestelde van de stroomverdeler

naam FANUC

handtekening :

BESLUIT

1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/2040 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. ~~De installatie is **niet conform**.~~

☐ 3. ~~De installatie mag in dienst blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen ~~getroffen worden opdat de installatie~~ geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient ~~opnieuw gecontroleerd te worden door~~ (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 0001 BTV LD Bos

voor de Directeur,

VERSLAG-RAPPORT

FORM. 382NL-02/2014

BELAC INSP 115

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel