BTV Beter Zeker.

[redacted] www.btvcontrol.be

X	BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐	BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐	BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐	BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐	BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐	BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐	BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐	BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐	BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐	BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN

Teller nr

Index

U. Ref.: O. Ref.: Verslagnr.: B/150210/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Schelleakker 82 2620 Hemiksem

EIGENAAR: [redacted]

Adres:

OPDRACHTGEVER: Electro De Vadder

Adres: Molderendorp 21 1840 Londerzeel

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK: BE 0422.180.424

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 10/02/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (AREI art. 276bis) (~~ARAB art.262~~) (~~K.B.4.12.2012~~) (~~T.R. art. 291~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór/na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm² Alg. schakelaar: type A01

Type van de aardelektrode: ~~lint~~ - baren - pennen - ~~horizontale geleiders~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 22 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

* stroomlussen: 1e eindraadschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam
handtekening

BESLUIT

X 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/02/40 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. De installatie ~~is~~ **niet conform**.

☐ 3. De installatie mag in dienst ~~blijven~~ indien zonder vertraging ~~wordt~~ voldaan aan de ~~vastgestelde~~ inbreuken en de ~~gepaste~~ maatregelen getroffen worden opdat de installatie ~~geen~~ gevaar vormt voor personen of goederen. De ~~installatie is~~ **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

B Seeuws

voor de Directeur,

VERSLAG-RAPPORT

FORM. 382NL-11/2013

INSP 115

Maatschappelijke zetel: Nijverheidslaan 109, bus 6, B-1200 Brussel