3332591 12/04/49/190

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF ~~OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : ~~AREI art. 86 / AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop woongelegenheid~~
Type der lokalen : Woning

Installateur : .....
BTW : ..... ID-kaart : 591.2732X.48 Uitgereikt te : Boechel Datum : 14/2/2011
Onderzoeker : Dom. Ronny Datum van onderzoek : 17/4/12

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1x230V~~ ~~3x230V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 3x40A Omschakelaar: stand : —
Hoofdbeveiliging : Zek. : automatisch Schak. : 4p40A diff
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds~~ net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : lus / ~~staven / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 0,59 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 22 Algemene isolatieweerstand : 8,6 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4p40A/300mA-22,5&A mA bijkomende : 4p40A/30mA-22,5&A ~~mA~~
werking ~~testknop : in orde - niet in orde~~ controle ~~foutlus : in orde - niet in orde~~
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

I | 300mA (1 t/m 22)
II | 30mA (14,15,16,17,18,19,20,21,22)

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N | Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
I2 Kringen 7, 14, 15, 22 en 18 zijn nog niet of niet volledig afgewerkt. (Kringen badkamer zijn nog niet bekaard)
N2 Kringen in bord volledig correct aanduiden.
I2 Geen

EANDIS
Koningin Elisabethlei 38
2300 TURNHOUT
19/4/2012
KEURING OK

voor de directeur,
de onderzoeker

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De installatiedient opnieuw gecontroleerd- door dezelfde organisme- uiterlijkop : 17/4/2037
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruiknamevan elke belangrijkewijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven ingelicht zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongelijk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49