Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.
----------Erkend controleorganisme, derde partij----------
Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent
Tel : 09 / 242 99 88 Fax : 09 / 242 88 42

BTI
Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2004/120/107/01
Datum van verslag: 20/11/04
Datum van onderzoek: 20/11/04
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier : Electrabel
Ref. :
Teller nr. :
Index :

ADRES INSTALLATIE : Scheldedreef 18 [redacted]
EIGENAAR : [redacted]
Adres :
OPDRACHTGEVER :
Adres :
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW OF IK :

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens :
☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (T.R. art. 231) ☐ (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: woning
Omschrijving aansluiting : ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds Type van aardelektrode: ☒ Lus ☐ Baren ☐ Pennen
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting : 40 diff 40/300/28
Aansluiting : Spanning : 230 V Alg. schakelaar : type :
Elektrische installatie : ☐ Vóór ☒ Na ☐ 1.10.81 ☒ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 TT TN IT
☐ AREI art.95 ☐ AREI art.
Aantal borden : Aantal eindstroombanen: RA : 2,7 Ohm RI tot 2,7 9 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema '(s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Zie schema's

Vastgestelde inbreuken en / of nota's :

Besluit :

A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER 107 DE DIRECTEUR

Bijkantoren:
1083 Brussel K. Karellaan 292 tel. : 02/482 08 18 fax : 02 / 482 08 11
9220 Hamme St. Jansstraat 29 tel. : 052/49 99 19 fax : 052 / 49 99 11
8000 Brugge St. Pietersmolenstraat 8 tel. : 050/31 58 00

FINIBLOKDRUKKERIJ TEL. (03) 231 99 38 finiblok