Rapport nr.: 02 / 06 / 103 / 470.
Elekt. Mij. Klant Nr. :
Teller nr. : niet geplaatst.
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : DOMESTIEK.
Plaats van onderzoek : VEKESTRAAT 23 1982 ELEWIJT.
Eigendom van : [redacted] VEKESTRAAT 23 1982 ELEWIJT.
Opdrachtgever : " "
Installateur : " "
BTW : ..... ID-kaart : 115 0046438 82 Uitgereikt te : ZEMST Datum : 11.01.2001
Onderzoeker : Deure Christian 103 Datum van onderzoek : 21/06/2002

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2p 40A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : Niet geplaatst. Schak. :
Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4x doorsnede : 16 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4x doorsnede : 16 mm²
Bovengronds net/~~ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sektie : 16 mm² Spreidingswaarde : 8,44 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 2 + 2(2) Algemene isolatieweerstand : 4 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4p 40A/300mA - 3kA-A-2,5kA²s bijkomende : 4p 40A/30mA - 3kA-A-2,5kA²s

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is konform / ~~niet konform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gekontroleerd uiterlijk op : 21/06/2004., zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde~~ inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

OCB
Kon. Astridlaan 60
2550 Kontich

Inspecteur:
DELIRE Christian
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken direktie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/10/00/10D