

CONTROLE RESERVOIRS PIVA OIL NV

ERKEND BEDRIJF TANKCONTROLE EN NEUTRALISATIE OUDE MAZOUTTANKS

Leuvensesteenweg 25 A - 1910 KAMPENHOUT
0475 57 83 98 • info@piva-oil.be • www.piva-oil.be
BTW 0473 120 270 • RPR Leuven

Erkend tankexpert sinds 1998 - Erkenning SV 000792

KLANT

Naam:

Straat en nummer:

Postcode en adres:

TYPE RESERVOIR	
☒ Particulier	Inhoud <u>3000</u> L
☐ Niet particulier	Inhoud <u> </u> L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☒ Particulier	☐ Parallelepipedisch ☒ Rond
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk
☒ Staal	☐ Polyester ☐ Polyethyleen
☐ Ovaal	☐ Groeve
☐ Andere	Datum van plaatsing <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

VISUELE CONTROLE (Kruis aan wat van toepassing is)				TOEBEHOREN (Kruis aan wat van toepassing is)						
	Aanwezig		Controle		Aanwezig		Controle			
	Ja	Nee	OK	Niet OK		Ja	Nee	OK	Niet OK	
TOEZICHTSPUNT	☒	☐	☒	☐	Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
Staat toezichtspunt	☒	☐	☒	☐		Mechanisch	☐	☐	☒	☐
Dichtheid toezichtspunt	☐	☐	☒	☐		Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
Vervuiling rond tank	☐	☐	☒	☐		Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Staat deksel	☐	☐	☒	☐		Andere	☐	☐	☒	☐
INKUIPING	☐	☒	☒	☐	Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
Algemene staat	☐	☐	☐	☐		Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Waterdicht	☐	☐	☐	☐	Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
Koolwaterstofdicht	☐	☐	☐	☐		Onderdruk	☐	☐	☐	☐
LEIDINGEN	☐	☐	☐	☐		Overdruk	☐	☐	☐	☐
Aansluiting (ontluchting, vulling)	☐	☐	☒	☐		Peilputten	☐	☐	☐	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)	☐	☐	☒	☐		Andere	☐	☐	☐	☐
Uitmonding leiding	☐	☐	☒	☐	Kathodische bescherming	<u> </u> mV	☐	☐	☐	☐
Staat aanvoerleiding	☐	☐	☒	☐	Wanddiktemeting	<u> </u> mm	☐	☐	☐	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐	OPMERKINGEN					
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐						
RESERVOIR	☐	☐	☐	☐						
Algemene staat tank	☐	☐	☒	☐						
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐						

Hoeveelheid water : <u>0</u> cm	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water-en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐
	Onderdruk	☒	☐	☒
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☒	☐	☒	☐

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport	Van toepassing	☐ Ja ☐ Neen	Rapporten in bijlage:	☐ Ja ☐ Neen
--	----------------	---	-----------------------	---

BESLUIT (Kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven.
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden.
☐	De tank mag niet meer gebruikt worden.
☐	De tank mag nog gebruikt worden.

TECHNICUS <u>Vandeweyer Geert 000792 SV</u>	DATUM KEURING: <u>29.4.22</u>
Voor- en familienaam:	UITERLIJKE DATUM VOLGENDE KEURING: <u>29.4.27</u>
Erkenningsnummer:	Voor kennisname,
Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van de controle.	