Rapp.nr.: 3290770 Vervolg / Suite: 11.06.49.49 pag.: 1 / 1

VERSLAG VAN ONDERZOEK / RAPPORT DE CONTRÔLE

~~Voorlopig~~ — definitief verslag * (in geval van een voorlopig, volgt het definitieve) * Schrappen wat niet past
Rapport provisoire — définitif * (en cas de provisoire, le définitif suivra) * barrer ce qui n'est pas d'application

O.C.B.

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Aard van installatie/Type d'installation : PV - Installatie Datum van onderzoek / Date du contrôle 09.06.11

Basis van onderzoek * : interne procedure / ~~procédure interne~~ ~~QRO~~ / ELE - HEF - REC - ~~NBO / 001~~, § 7.3 ander / autre : —

Base de contrôle * : ~~ARAB / RGPT - CODEX~~ - AREI / ~~RGIE - VLAREM - KB / AR - Besl. / Arr.~~ ... / ... / ..., art. 270 - NBN EN —

Aard van onderzoek * : ~~Herindienststelling~~ - gelijkvormigheid - na ~~heropstelling - periodiek - hercontrole - risicoanalyse - technisch~~

Genre de contrôle * : (~~raloise en service - conformité - après remontage - périodique - recontrôle - analyse des risques - technique~~

Inhoud onderzoek / Contenu du contrôle * : visueel / ~~visuel~~ - beproeving / ~~essai~~ - meting / ~~mesure~~ - resultaat / ~~résultat~~: OK

Opdrachtgever / Commentant : VanHemelenEnergy Adres / Adresse : Ve[redacted], Hoogstraten

Installateur : idem Eigenaar / Propriété de : [redacted]

Vertegenwoordiger / Représentant : Nick Onderzoeker / Inspecteu[redacted]

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle : Kleine Clarkweg 46, Rg Kerkrade

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE / DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

PV-Panelen: S-Energy SNE 240 PA8
6per Klemspanning: 41,58V
Kortsluitstroom: 8,71A
Aantal panelen per string: 10
Aantal Strings: 2
Omvormer: SB 5000 TL-20 SN: 2100242963
CE-attest: 22/06/2009
Elandwerking: in orde
Max Toeg Vermogen: 5300W (DC) 5000W (AC)
Max Toeg Spanning: 550V
Max Toeg Stroom: 2x15A
Tot 6per Klemspanning: 415,8V
Tot Kortsluitstroom: 2x8,71A
Tot Opgeteldvermogen: 4800W
Schema: aanwezig
Isolatieweerstand 1000Mohm
Aarding: Cu 35mm 0,59ohm
Aansluiting: zie onder

Niet onderzocht / Pas contrôlé : Bijlage(n) / Annexe(s) :

VASTSTELLINGEN / CONSTATATIONS

NOTA / NOTE (N) OPMERKING / REMARQUE (O) INBREUK / INFRACTION (I)

N	Groene stroommeter SOCOMEC E+O Index: 109,7kW
N	Gecontroleerd op aansluiting via verdeelkast: Nieuwbouwwoning installatie in volbouw.

BESLUIT / CONCLUSION

INTERNE BESLUITCODE / CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)

☒ De installatie is - ~~niet~~ - conform aan de hoger vermelde voorschriften / L'installation ~~n'est pas~~ - conforme aux ~~prescriptions mentionnées ci-dessus~~ *
☒ De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst gesteld - ~~verder gebruikt~~ - worden / L'installation ~~ne peut être~~ - mise en service - utilisée *
☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd aan de vaststelling(en) (O/I) verholpen worden / Il faut remédier dans le plus bref délai au(x) constatation(s) (O/I)
☐ Een aanvullend onderzoek na aanpassing is vereist / Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire
☒ Datum volgende onderzoek / Date prochaine contrôle : 09.06.2036
☐ Ander / autre : BC ..... , ...

de opdrachtgever / le commettant
handtekening vertegenwoordiger / signature représentant

voor de directeur / pour le directeur
handtekening onderzoeker / signature inspecteur