Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:
10/06/2022

Agent-Visiteur:
Michael Di Martino

Conclusion:
Conforme

Lieu du contrôle:
[redacted]
121 Leuven 3000

Type de contrôle:
Avant la mise en service (6.4)

Numéro de rapport:
1.158

Données générales

Adresse de l'installation [redacted]
Propriétaire [redacted]
Adresse du propriétaire [redacted]
Installateur

Données de raccordement

GRD Fluvius
Code EAN
Protection générale 40 A
Tension de service 2X230 V
Numéro de compteur [redacted]
Protection différentielle 300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

Pn module: 395 W
Nombre de modules: 9

Onduleur(s)

Constructeur	Modèle	Puissance AC max
R5-2K-S1	SAJ	2000 W

Numéro de série onduleur 1: R5S120J212E31407

Contrôles et mesures

Résistance de terre 21 Ω
Isolement >0.5MOhms

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentielles	OK
Schémas	OK

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.
L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.
Pour le directeur, l'inspecteur:

Annexes

